

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 Holter

Att: Bjørn Gresaker

Dato: 29.07.2019
Prøve ID: 2019-1532
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 24.07.19

Analyseperiode: 24.07.19 - 29.07.19

2019-1532-1 DR) Nettkontroll - rentvann Tatt ut: 24.07.19 Kl. 08:30
Sted: **Gimil vv**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	Ikke påvist	/ml	100		NS-ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	<1		ISO 9308-1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1	0 - 1

2019-1532-2 DR) Nettkontroll - nettvann Tatt ut: 24.07.19 Kl. 08:30
Sted: **Bekkeberget barnehage**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	2	/ml	100		NS-ISO 6222	1 - 3
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1	0 - 1

2019-1532-3 DR) Nettkontroll - nettvann Tatt ut: 24.07.19 Kl. 08:30
Sted: **Holtertoppen**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	1	/ml	100		NS-ISO 6222	1 - 2
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1	0 - 1

2019-1532-4 DR) Nettkontroll - nettvann Tatt ut: 24.07.19 Kl. 08:30
Sted: **Smestad**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	Ikke påvist	/ml	100		NS-ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1	0 - 1

< betyr: Mindre enn

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen



Renata Muzyka-Gniady
Analytiker

Kopi til
Dagfinn Døhlen (E-post)