

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-05-11
Prøve ID: P260759
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-05-05
Analyseperiode 2026-05-05 - 2026-05-11
Prosjekt

P260759-01

Prøvetype	Prøvested	Analysedato	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Gimil Rentvann	2026-05-05		2026-05-05

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.5	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.15	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	11.3	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	5	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Aluminium Al	26.2	µg/l	NS-EN ISO 17294-2:2023	±5.2
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22 °C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	0-1

P260759-02

Prøvetype	Prøvested	Analysedato	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Bekkeberget barnehag	2026-05-05		2026-05-05

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Målesikkerhet
pH	7.7	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.20	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	13.1	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.7
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22 °C	2	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	1-3
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	0-1

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-05-11
Prøve ID: P260759
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-05-05
Analyseperiode 2026-05-05 - 2026-05-11
Prosjekt

P260759-03

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Holtertoppen	2026-05-05		2026-05-05

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.7	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.20	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	12.3	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	1	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	1-2
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	0-1

P260759-04

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Smestad/Gjeri	2026-05-05		2026-05-05

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.6	pH	ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.18	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	12.7	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	0-1
Kimtall 22°C	Ikke påvist	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	0-1
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	0-1

pH målt ved 23±2 °C innen 24h

Konduktivitet målt ved 23±2 °C

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-05-11
Prøve ID: P260759
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-05-05
Analyseperiode 2026-05-05 - 2026-05-11
Prosjekt

Med hilsen

Merethe Dalsegg

Merethe Dalsegg
Teknisk ansvarlig

Kopi til
gimilvann@gimilvann.no

* = Ikke akkreditert resultat | < = Mindre enn

Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2, som tilsvare et konfidensintervall på 95%.

Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt laboratoriet. Prøvingsrapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter.