ANALYSERESULTATER

NORSK AKKREDITERING TEST 004

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-11-23
Prøve ID: P262087
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-11-18
Analyseperiode 2026-11-18 - 2026-11-23
Prosjekt

P262087-01

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Råvann	Gimil Råvann	2026-11-18		2026-11-18

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	6.3	pH	NS-EN-ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.50	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	2.0	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.1
Fargetall	59	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±12
Lukt	Normal*		Intern metode	
Kimtall 22℃	110	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	65-190
Clostridium perfringens	<1	/100ml	NS-EN ISO 14189:2016	
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	
Koliforme bakterier, hurtigtest	6	/100ml	NS-EN ISO 9308-2:2014	3-10
E.Coli	<1	/100ml	ISO 9308-2:2014	

P262087-02

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Gimil Rentvann	2026-11-18		2026-11-18

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.3	pH	NS-EN-ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	13.3	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.7
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Aluminium Al	41.3	µg/l	NS-EN ISO 17294-2:2023	±8.3
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
Kimtall 22℃	1	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	1-2
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	

ANALYSERESULTATER

NORSK AKKREDITERING TEST 004

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-11-23
Prøve ID: P262087
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-11-18
Analyseperiode 2026-11-18 - 2026-11-23
Prosjekt

P262087-03

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Bekkeberget barnehag	2026-11-18		2026-11-18

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.2	pH	NS-EN-ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.12	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	12.7	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
Kimtall 22℃	2	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	1-3
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	

P262087-04

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Holtertoppen	2026-11-18		2026-11-18

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.3	pH	NS-EN-ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.11	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	12.4	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
Kimtall 22℃	1	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	1-2
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	

ANALYSERESULTATER

NORSK AKKREDITERING TEST 004

Gimilvann BA
Fossveien 12
2034 HOLTER
Norge

Att: Bjørn Gresaker

Dato 2026-11-23
Prøve ID: P262087
Versjon 1
Kundemerking
Prøvemottak: 2026-11-18
Analyseperiode 2026-11-18 - 2026-11-23
Prosjekt

P262087-05

Prøvetype	Prøvested	Analysestart	Kundemerking	Tatt ut
Rentvann	Smestad/Gjeri	2026-11-18		2026-11-18

Parameter	Resultat	Enhet	Standard	Måleusikkerhet
pH	7.2	pH	NS-EN-ISO 10523:2012	±0.2
Turbiditet	0.14	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016	±0.10
Konduktivitet	12.6	mS/m	NS-EN 27888:1993	±0.6
Fargetall	3	mg/l Pt	NS-EN ISO 7887:2011 Metode C	±2
Lukt	Normal*		Intern metode	
Smak	Normal*		Intern metode	
Koliforme bakterier	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
E.Coli	<1	/100ml	NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017	
Kimtall 22℃	5	cfu/ml	NS-EN ISO 6222:1999	3-8
Intestinale enterokokker	<1	/100ml	NS-EN ISO 7899-2:2000	

pH målt ved 23±2 ℃ innen 24h
Konduktivitet målt ved 23±2 ℃

Med hilsen

Merethe Dalsegg

Merethe Dalsegg
Teknisk ansvarlig

Kopi til
gimilvann@gimilvann.no

* = Ikke akkreditert resultat | < = Mindre enn
Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2, som tilsvarer et konfidensintervall på 95%.
Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt laboratoriet. Prøvingsrapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjennelse fra laboratoriet.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet.Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter.